

Zertifikat
Nr. IFA 2204043
vom 28.04.2022

DGUV Test - Zertifikat



Name und Anschrift des
Zertifikatsinhabers:
(Auftraggeber) Securatek GmbH & Co. KG
Hüttenweg 1-2
35075 Gladenbach

Produktbezeichnung: **Kunststoffbodenbelag**

Typ: X:TEK 46,
Hochleistungs-Fahrplatte aus HDPE Kunststoff 6 mm Profil

Prüfgrundlage: DIN EN 16165:2021-12 Anhang B;
Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden
– Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene

ASR A1.5/1,2; Technische Regeln für Arbeitsstätten - Fußböden;
Ausgabe: Februar 2013

E DIN 51133:2021-12;
Prüfung von Fußböden - Bestimmung des Verdrängungsraums

Zugehöriger Prüfbericht: Nr. 2022 21202/3210 vom 28.04.2022
- IFA, Sankt Augustin

Weitere Angaben: Bestimmungsgemäße Verwendung:
Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeits-
bereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der
Bewertungsgruppe R11/V- gefordert werden.

Bemerkungen:
Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem
Hinweis auf die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung
und Verdrängungsraum zu verwenden.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.
Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an
den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend
mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.
Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig
bis: **27.04.2027**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung.


Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle


Dipl.-Ing. Olaf Mewes
Fachzertifizierer

DGUV Test Zeichen

